



GEMEINDE FERRERA

ORIENTIERUNG ÜBER DIE TRINKWASSERQUALITÄT 2024

Die Qualität unseres Trinkwassers wird durch das Amt für Lebensmittelsicherheit regelmässig analysiert.

Alle Proben entsprachen, soweit untersucht, den chemischen und mikrobiologischen Anforderungen der Lebensmittelgesetzgebung.

Gesamthärte:

		Bezeichnung
Ausserferrera Dorf	6.86 fH°	sehr weich
Camping Magic Wood	12.1 fH°	weich
Innerferrera Dorf	<5.45 fH°	sehr weich
Starlera	16.2 fH°	weich
Cresta Ferrera	11.8 fH°	weich

Nitratgehalt:

Ausserferrera Dorf	2.2 mg/L	Anforderung max. 40 mg/L
Camping Magic Wood	< 2 mg/L	Anforderung max. 40 mg/L
Innerferrera Dorf	< 2 mg/L	Anforderung max. 40 mg/L
Starlera	< 2 mg/L	Anforderung max. 40 mg/L
Cresta Ferrera	< 2 mg/L	Anforderung max. 40 mg/L

Herkunft des Wassers:

Im Dorf Ausserferrera sowie Cresta trinken wir reines, unbehandeltes Quellwasser. Im Wasser der Quellen Tscheppa 1 und 2 (Ausserferrera) ist ein leicht erhöhten Radon Wert vorhanden. Die Massnahmen zur Behebung des Problems gestalten sich etwas schwierig wir sind jedoch stetig daran das Problem zu beheben.

Im Dorf Innerferrera wird das Wasser der Quellen Spunda 1,2 und 3 durch eine UV-Anlage behandelt. Das Wasser der Quelle Aua Nera (Emet) wird unbehandelt abgegeben.

In Starlera wird da Quellwasser nicht behandelt abgegeben, bei der zu Speisung von Bachwasser wird es durch die UV-Anlage behandelt. Die tolerierte Bachwassereinspeisung ist bei Trockenheit notwendig. Sobald Bachwasser zur Trinkwasserversorgung genutzt wird, wird empfohlen zum sicheren Konsum das Wasser abzukochen. Die Information erfolgt über den Newsletter der Gemeindehomepage und wird am öffentlichen Brunnen in Starlera dementsprechend gekennzeichnet.

Weitere Auskünfte:

Gemeindekanzlei Ferrera, 7444 Ausserferrera, Tel. 081 661 15 85